

**Ассоциация работодателей «Саморегулируемая организация  
«Объединение строительных и монтажных организаций «Стройкорпорация»  
(Ассоциация СРО «Стройкорпорация») СРО-С-130-21122009**

Протокол № 15КК/23  
заседания Контрольного комитета

Дата проведения заседания: 15 ноября 2023 г.

Место проведения заседания: Московская обл., г. Пушкино, мкр. «Междуречье»,  
ул. Славянская, д. 2

Открытие заседания: 11 часов 00 минут

Закрытие заседания: 11 часов 50 минут

Участвуют в заседании 4 из 4 членов комитета:

1. Архангельский Юрий Дмитриевич – председатель комитета,
2. Скляр Евгений Викторович – член комитета,
3. Зимин Сергей Владимирович - член комитета,
4. Ткаченко Сергей Григорьевич - член комитета,

Кворум для принятия решений имеется.

Присутствующие: Князева Е.Ю. – ведущий специалист КЭУ Ассоциации СРО «Стройкорпорация».

Заседание Контрольного комитета Ассоциации СРО «Стройкорпорация» (далее – «Ассоциация») открыл председатель комитета Архангельский Ю.Д.

Сообщил о результатах явки членов комитета и предлагаемом для рассмотрения вопросе повестки дня, предложил избрать председателя и секретаря заседания.

Единогласно председателем и секретарем заседания комитета избраны:

Архангельский Ю.Д. – председатель заседания, Ткаченко С.Г. – секретарь заседания.

Единогласно утверждена повестка дня заседания:

О применении мер дисциплинарного воздействия в отношении:

1.ООО «РСПК» (ИНН 5029164064) на основании нарушений в Акте об устранении нарушений №3912-18-01 от 10.11.2023г. правил производства строительного-монтажных работ, отмеченных в Акте проверки от «20» октября 2023г. №3912-18 ФБУ «РОССТРОЙКОНТРОЛЬ», выявленных при осуществлении строительства «Реконструкция водозаборного узла 2500 м3/сут. Расположенного Московская область, городской округ Мытищи, ВЗУ «Пироговский».

Вопрос № 1 повестки дня: Обращение к Дисциплинарному комитету Ассоциации СРО «Стройкорпорация» о применении мер дисциплинарного воздействия к ООО «РСПК» (ИНН 5029164064) на основании нарушений в Акте об устранении нарушений №3912-18-01 от 10.11.2023г. правил производства строительного-монтажных работ, отмеченных в Акте проверки от «20» октября 2023г. №3912-18 ФБУ «РОССТРОЙКОНТРОЛЬ», выявленных при осуществлении строительства «Реконструкция водозаборного узла 2500

м3/сут. Расположенного Московская область, городской округ Мытищи, ВЗУ «Пироговский».

Слушали: Ткаченко С.Г. – секретаря заседания Контрольного комитета.

Доложил, что в соответствии с Актом об устранении нарушений №3912-18-01 от 10.11.2023г. ФБУ «РОССТРОЙКОНТРОЛЬ» выявлено следующее:

- Складирование строительных материалов выполнено в нарушении проекта: Раздел 6 «Проект организации строительства» 21/М-101-ПОС изм.1 лист1.
- Журнал сварочных работ оформлен не должным образом с нарушением требований п.3.5 СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции»
- Выявлено полное отсутствие исполнительной документации на металлический каркас здания насосной станции и наружных инженерных сетей в нарушении проекта: Раздел 6 «Проект организации строительства» 21/М-101-ПОС п.9 лист16.
- При выполнении основания дороги не укладывается геотекстиль «Дорнит»; используется известняковый щебень вместо гранитного; ширина тротуаров и проезда не соответствует проектному решению в нарушении проекта: Раздел 2 «Схема планировочной организации земельного участка» 21М/101-ПЗУ лист 5.
- При освидетельствовании металлических конструкций работы выполнены в нарушении проекта: Раздел 4 «Конструктивные и объемно-планировочные решения» 21М/101-КР лист 19.
- При возведении кирпичных перегородок и бетонировании фундаментов нарушены требования п.9.2.4. и 9.2.5. СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции».
- Стальная лестница Лс-1 выполнена с отклонением от проекта: Раздел 3 «Архитектурные решения» 21М/101-АР графическая часть лист 1.
- В здании насосной станции выполнен монтаж насосов, не соответствующих проекту: Раздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании» 21М/101-ИОС7.1 лист 16.
- К выполнению работ допускаются работники без средств индивидуальной защиты в нарушение п.30 раздела 2 «Правил по охране труда при строительстве».
- Ранее установленный пункт мойки колес находится в нерабочем состоянии в нарушении проекта: Раздел 6 «Проект организации строительства» 21/М-101-ПОС изм.1 лист1.

Голосовали за обращение к Дисциплинарному комитету Ассоциации СРО «Стройкорпорация» о применении мер дисциплинарного воздействия к ООО «РСПК»:

«ЗА» - 4, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- нет.

Принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Обратиться к Дисциплинарному комитету Ассоциации СРО «Стройкорпорация» о применении мер дисциплинарного воздействия к ООО «РСПК» (ИНН 5029164064) на основании нарушений в Акте об устранении нарушений №3912-18-01 от 10.11.2023г.

правил производства строительного-монтажных работ, отмеченных в Акте проверки от «20» октября 2023г. №3912-18 ФБУ «РОССТРОЙКОНТРОЛЬ», выявленных при осуществлении строительства «Реконструкция водозаборного узла 2500 м3/сут. Расположенного Московская область, городской округ Мытищи, ВЗУ «Пироговский».

Председатель заседания



Ю.Д. Архангельский

Секретарь заседания

С.Г. Ткаченко